Prüfliste Regalinspektion

Grundlage: DIN EN 15635 · DGUV Regel 108-007 · BetrSichV

LAGER / HALLE	REGAL / GANG	DATUM

PRÜFER/IN (FACHKUNDIGE PERSON)	NÄCHSTE INSPEKTION

REGALKONSTRUKTION

Prüfpunkt	i. O.	Handlungs-bedarf	Bemerkung
Stützen ohne Verformungen, Risse oder Anfahrschäden	☐	☐	
Traversen ohne sichtbare Durchbiegung, Sicherungsstifte vorhanden	☐	☐	
Bodenverankerungen fest	☐	☐	
Rahmenverbände vollständig und unbeschädigt	☐	☐	

ANFAHRSCHUTZ UND KENNZEICHNUNG

Prüfpunkt	i. O.	Handlungs-bedarf	Bemerkung
Anfahrschutz vorhanden und unbeschädigt	☐	☐	
Belastungsschild mit Fach- und Feldlasten angebracht und lesbar	☐	☐	
Durchschubsicherung vorhanden (falls erforderlich)	☐	☐	

NUTZUNG

Prüfpunkt	i. O.	Handlungs-bedarf	Bemerkung
Fach- und Feldlasten werden eingehalten	☐	☐	
Ladungsträger unbeschädigt und richtig aufgelegt	☐	☐	
Gänge und Bedienbereiche frei	☐	☐	

Festgestellte Schäden

Bewertung in Anlehnung an DIN EN 15635

Grün: beobachten. Gelb/Orange: zeitnah instand setzen, bis dahin nicht neu beladen. Rot: sofort entladen und sperren, erst nach Instandsetzung wieder nutzen.

Nr.	Ort (Feld, Ebene)	Schaden	grün	gelb	rot	erledigt am
1			☐	☐	☐	
2			☐	☐	☐	
3			☐	☐	☐	
4			☐	☐	☐	
5			☐	☐	☐	

Ort, Datum

Unterschrift Prüfer/in

Muster ohne Gewähr. Bitte an Ihren Betrieb, die Gefährdungsbeurteilung und die Herstellerangaben anpassen. Maßgeblich sind die genannten Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung.